



**LEGENDA**

- PIATTO PERIMETRALE DI RAME 30x4mm  
A h.=2500mm DA PAVIMENTO FINITO
- CORDA NUDA DI RAME STAGNATO 95mmq  
POSATA SUL FONDO DELLO SCAVO (-100mm circa)  
RICOPRIRE LA MAGLIA CON UNO STRATO DI  
TERRA COLTIVA DI CIRCA 20cm
- COLLEGAMENTO CON MORSETTO A COMPRESSIONE  
IN RAME
- COLLEGAMENTO AI FERRI DI ARMATURA  
CON MORSETTO A PETTINE IN OTTONE  
VEDI PARTICOLARE DI COLLEGAMENTO
- DISPENSORE IN ACCIAIO ZINCATO ø50mm L=3m

4	31-03-05	AGGIORNAMENTO COLLETTORE GENERALE	G.C.	
3	05-10-04	AGGIORNAMENTO COSTRUTTIVO	G.C.	
2	08-03-04	PROGETTO ESECUTIVO	G.C.	
Aggior.	Data	Descrizione	Disegnato	Approvato
Sett. tecnico commesso n°		File	Disegno n°	
0312000/TA		194.dwg	35	
Elettromeccanica Galli Italo spa				

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Regione Autonoma della Sardegna

Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna



**METROPOLITANA LEGGERA DI CAGLIARI  
LINEA 1**

CAGLIARI (Repubblica) - MONSERRATO (Gottardo)

PROGETTO ESECUTIVO						
4	MAR. 2005	AGG. COLLETTORE GENERALE				
3	OTT. 2004	AGGIORNAMENTO COSTRUTTIVO				
2	MAR. 2004	PROG. ESECUTIVO				
1	MAG. 2003	PROG. DEFINITIVO D'OFFERTA				
0	DIC. 2002	PROG. DEFINITIVO A BASE DI GARA				
Aggior.	Data	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Acquisito

Scala	Dimensioni	Sostituisce	Sostituito da:	Pagina	E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione
1:50					
Titolo		Timbri e firme			
SOTTOSTAZIONE SSE1 "MERCALLI" DISPENSORE E RETE DI TERRA		 Elettromeccanica Galli Italo spa Impianti elettrici civili e industriali Impianti speciali, antincendio Allacciamento cabine di trasformazione e quadri di manovra 22036 Erba (Co) Via Praga, 31 Tel. 031 614111 Fax Uff. tec. 031 611980 COAIA Como 71339 Cod. Fisc. e P.IVA 02000730133 Reg. Impr. Como 0200730133 E-mail: tecnico @ elettromeccanica.it			
COORDINAMENTO INGEGNERIA E CONTROLLO QUALITA' 					

