



trasporti regionali della sardegna

26 GIU. 2023

014834

REPERTORIO CHIARIMENTI

**Oggetto: Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 123, comma 3, lettera b) e dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura con posa in opera del Sistema Integrato di Alimentazione e Protezione (SIAP) per l'alimentazione in emergenza degli apparati ACEI presenti nelle Stazioni di: Sassari Scalo, Santa Maria di Betlem, San Giorgio, Olmedo e Alghero della linea ferroviaria TPL Sassari-Alghero.
Gara n° 64/2023 - CIG 9860087133 - rfq_414217**

SONO DI SEGUITO RIPORTATI DEI CHIARIMENTI, SCATURITI SIA DA RICHIESTE DEI SOGGETTI INTERESSATI SIA DALLA VALUTAZIONE AUTONOMA AZIENDALE.

Quesito n° 1

Domanda:

In riferimento alla Gara n° 64/2023 - rfq_414217 (tender_220834 - Fornitura con posa in opera SIAP per stazioni TPL SS-AL), con la presente Vi chiedo gentilmente i seguenti chiarimenti:

a) Prego confermare che non è prevista l'installazione su pavimento flottante.

In caso sia presente il pavimento flottante si prega di confermare che la fornitura e posa del pavimento non è a carico della ditta esecutrice così come la fornitura e posa in opera dei telai metallici di supporto ai SIAP.

Qualora invece non sia presente il pavimento flottante, si prega di confermare che saranno disponibili delle trincee per passaggio cavi con ingresso dal basso anche questo non a carico della ditta esecutrice.

b) Si prega di confermare che le linee cavi a monte e a valle del SIAP sono escluse.

c) Si prega di chiarire lo scopo di fornitura, se sono richiesti No.04 SIAP PI 5kVA e No.01 da 10kVA come da documento "ALL.B_Relazione tecnica" oppure No.03 SIAP PI da 10kVA e No.02 da 5kVA come da documento "ALL.A_Capitolato Tecnico-Amministrativo".

Vi prego di notare che siamo stati impossibilitati ad inviare i chiarimenti sopra tramite la funzionalità "Messaggistica" sul portale SardegnaCAT in quanto il call center ci informa che non sono stati inseriti gli operatori economici.

Al fine di poter completare sia la documentazione tecnica che amministrativa si richiede proroga al 18 Luglio 2023.

ARST S.p.A

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



Progettazione ed Erogazione dei Servizi di TPL al governo dei trasporti Sardegnali
Soci Certificati: Cagliari, Oristano, Iglesias, Carbonia, Nuoro

Risposta

a) Si conferma che non è prevista l'installazione su pavimento flottante

Come si evince sia dalla Tav.03 "Particolari costruttivi" e sia dall'Art. 4 "Importo dell'Appalto", i SIAP da 5 kVA e 10 kVA devono essere completi di tutti i componenti ed accessori, pertanto sono a carico della ditta esecutrice la fornitura e posa in opera dei telai metallici dei SIAP.

Per il passaggio cavi, come si evince dalla Tav.06 "Distribuzione vie cavi" e sia dall'Art. 4 "Importo dell'Appalto", per il passaggio dei cavi è a carico della ditta esecutrice la fornitura e posa in opera delle canale metalliche (200x75)mm e le relative opere murarie.

b) Si conferma che la linea a monte per l'alimentazione del SIAP non è a carico della ditta esecutrice, mentre a carico della ditta esecutrice risultano i cavi di connessione tra i componenti il SIAP ed i cavi per l'alimentazione delle utenze a 150 Vca e quelle a 144 Vcc.

c) Si conferma che la fornitura in oggetto richiede, come da documento "ALL. A_Capitolato Tecnico-Amministrativo", N.03 SIAP PI da 10kVA e N.02 da 5kVA.

La problematica relativa alla visibilità della procedura sulla piattaforma SardegnaCAT è stata risolta con la creazione della rfq_415838 che sostituisce la rfq_414217.

In accoglimento della richiesta di proroga, il termine di ricevimento delle offerte, già fissato per il 04.07.2023 (punto 8.1 della Lettera di invito) sarà stato spostato al 18.07.2023.

Conseguentemente saranno modificati anche i sotto indicati termini:

- il giorno fissato per l'apertura telematica dei plichi (punto 12.1 della Lettera di invito) sarà spostato al 19.07.2023 ore 11.00;
- il termine fissato per la formulazione delle richieste di chiarimenti (art. 3 della Lettera di invito) sarà spostato al 10.07.2023 ore 13.00.

Il Responsabile del Procedimento
nella fase di Affidamento
dott. Carlo Boi



NEG/c.curreli/c.boi

ARST S.p.A

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it

